



**PRÉFET  
DE LA HAUTE-  
GARONNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction départementale  
des territoires**

DDT 31

**COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE  
DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ**

DDT 31/ST/PTC/UPP-PST

Tél. : 05-36-47-80-30

ddt-accessibilite-carbonne@haute-  
garonne.gouv.fr

**Commission d'arrondissement de St Gaudens**

**Réunion du jeudi 14 octobre 2021**

**AVIS DE LA CCDSA RELATIF A L'ACCESSIBILITE AUX  
PERSONNES HANDICAPEES**

**Procès verbal de la réunion**

**Textes de référence**

Code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-7 à L. 111-8-4 et les articles R. 111-18 à R. 111-19-60 ;

Arrêté du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d'octroi d'une ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d'exécution pour les agenda's d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public ;

Arrêté du 1 août 2006 (dépôt pour instruction avant le 01 juillet 2017) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Arrêté du 20 avril 2017 (dépôt pour instruction après le 30 juin 2017) relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;

**DOSSIER N° AT 031 042 21 A U020**

N° urbanisme : DAET - RM 031 042 21 0 0001

**Commune : BAGNERES DE LUCHON**

**Demandeur : SYNDICAT MIXTE OUVERT HAUTE GARONNE MONTAGNE** représenté par  
M MERIC Georges - Président

Adresse du demandeur : 1 Boulevard de la Marquette 31000 TOULOUSE

**Nom établissement : TELECABINE BAGNERES DE LUCHON**

Adresse des travaux : Télécabine Bagnères de Luchon 31110 BAGNERES DE LUCHON

Type : GA Gares / Catégorie ERP : 5

**Nature des travaux :**

Construction d'une gare couverte avec garages à cabines, locaux techniques, sanitaires, point informations et salle d'attente en vue de transférer les blessés vers la vallée

**Demande de dérogation : non****Membres permanents de la commission présents :**

Le quorum est atteint

**MOTIVATION**

**- sur l'autorisation : Favorable avec prescriptions conformément à l'arrêté du 20/04/2017**

**PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS****Article 7 - Circulations intérieures verticales**

Les circulations intérieures verticales répondent aux dispositions suivantes :

Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis. Lorsque l'ascenseur, l'élévateur, l'escalier ou l'équipement mobile n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau principal d'accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3.

Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs, élévateurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation aide l'utilisateur à choisir le dispositif qui lui convient. Pour les ascenseurs ou les élévateurs, cette information figure également à proximité des commandes d'appel. Le numéro ou la dénomination de chaque étage desservi par un ascenseur ou par un élévateur est installé sur chaque palier, à proximité immédiate de celui-ci, par une signalétique en relief visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu'une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher.

**Article 19 - Caisses de paiement**

Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série adaptés sont munis d'un affichage directement lisible par l'utilisateur afin de permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.

**RAPPEL**

Le Décret n°2017-431 du 28/03/2017 rend obligatoire l'élaboration et la mise à disposition d'un registre public d'accessibilité par les exploitants d'ERP. Ce registre précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l'établissement a été conçu. Ce registre doit être mis à disposition du public à compter du 30/09/2017 (art.3). L'arrêté du 19/04/2017 fixe le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité.

A voir sur: <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp>

## POUR INFORMATION

Cette autorisation de travaux ne prend pas en compte les cheminements extérieurs d'accès à la gare.

Un permis d'aménager (PA 031 042 20 P 0002) a été déposé par la commune de Bagnères de Luchon pour les travaux de terrassement, création d'un parvis piéton face à la gare donnant accès à l'ascenseur Valléen, modification de l'avenue du Maréchal Galliéni / création d'une aire de retournement bus à l'arrière de la gare, création d'un arrêt et quai bus, raccordement des réseaux eu/ep/aep/réseaux secs, aménagement paysagers.

C'est donc ce permis d'aménager qui prend en compte les cheminements extérieurs d'accès à la gare.

Vous trouverez, en pièce jointe, le courrier en date du 6 janvier 2021 adressé au maire de Bagnères-de-Luchon concernant les recommandations à prendre en compte lors de la mise en œuvre du permis d'aménager.

\*\*\*\*\*


## AVIS DE LA COMMISSION

La commission émet un **avis favorable** à la réalisation de ce projet. Cet avis est assorti des prescriptions et recommandations énumérées ci-dessus.

A Saint-Gaudens, le jeudi 14 octobre 2021

Pour le Préfet et par délégation.  
Le Secrétaire Général  
de la sous-préfecture de Saint-Gaudens

Jacques CHEVRY



Conformément à l'article R. 111-19-27 du Code de la construction et de l'habitation, et dans les trente jours suivant la fin des travaux, le maître d'ouvrage adresse à l'autorité compétente qui a délivré le permis de construire (remontée mécanique) et au maire une attestation de conformité sur le respect des règles d'accessibilité établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément ou un architecte différent de celui qui a signé la demande de permis de construire.

